




KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzegu

Brzeg 01.03.2010 r

URZĄD MIEJSKI
w LEWINIE BRZESKIM
wpłynęło dnia 2010 MAR 05
podpis 

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej


Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 -tekst jednolity) oraz na podstawie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych JR1-1480-01/10 z dnia 24.02.2010 r. wydanego przez Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu St. kpt. Dariusz Maciążek nr leg. służbowej 06/08 przeprowadził w dniu 24-26.02.2010 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie przygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych i ewakuacji ludzi.

Czynności przeprowadzono w obecności :

Mgr Barbary Chyża- Sekretarz Urzędu Miasta

Zakres czynności : Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji ludzi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu Urzędu Miasta w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1

Wykaz badanych obiektów: Budynek Urzędu Miast w Lewinie Brzeskim



W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje :

1. Lokalizacja zakładu, obiektu (stan dróg dojazdowych i wewnątrz zakładowych, dróg pożarowych, przeszkody, utrudnienia itp.): Budynek wolnostojący, niski, o konstrukcji murowanej, zabytkowy. Konstrukcja dachu: więźba drewniana, krokwiowo płatwiowa – pokrycie dachówka ceramiczna. Do budynku istnieje swobodny dojazd od strony wejścia głównego. Nawierzchnia rynku o nośności umożliwiającej wjazd i manewrowanie pojazdami ratowniczymi straży pożarnej.
2. Oznakowanie obiektów i urządzeń znakami zgodnie z PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 oraz możliwość dostępu do tych obiektów i urządzeń: Oznakowanie obiektu zgodne z w/w normami.
 - główny wyłącznik prądu: zlokalizowany na poziomie parteru przy głównym wejściu do budynku. Według oświadczenia obecnej przy kontroli p. Barbary Chyża odłączenie zasilania wyłącznikiem głównym nie powoduje zaniku napięcia w gniazdach zasilających urządzenia komputerowe.
 - Oznakowanie prawidłowe (uzupełniono w czasie kontroli).
 - główny zawór gazowy: obiekt nie posiada instalacji gazowej,
 - główny zawór wody: zasuwa zlokalizowana na ul. Rynek w pobliżu obiektu - oznakowana prawidłowo
 - inne zabezpieczenia (klapa dymowa, itp.): nie występuje
3. Środki łączności i alarmowania (urządzenia sygnalizacji pożaru, możliwość alarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej):
Łączność z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania PSP zapewniona przez system telefonii stacjonarnej w oparciu o nr 112 i 998.

4. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (sieć hydrantowa., rodzaj, ciśnienie, oznakowanie, zasuwki) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest z wykorzystaniem wodociągu komunalnego w oparciu o hydranty podziemne zlokalizowane w ciągu ul. Rynek. W czasie kontroli sprawdzono sprawność czterech pobliskich hydrantów – bez uwag.

5. Magazynowanie i składowanie materiałów pożarowo niebezpiecznych (rodzaj, ilość, karty charakterystyk itp.): W obiekcie nie składowane są substancje pożarowo niebezpieczne oraz mogących oddziaływać szkodliwie na ludzi i środowisko.

6. Wnioski i spostrzeżenia:

1. Drogi ewakuacyjne wewnątrz obiektu o odpowiedniej szerokości, drożne. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych prawidłowe.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis kontrolowanego)

BURMISTRZ

mgr Anna Twardowska

GMINA LEWIN BRZESKI

ul. Rynek 1

49-340 Lewin Brzeski

(podpis kontrolującego)

DOWÓDCA

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Brzegu

st. kpt. inż. Dariusz Maciążek