

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 291 /2013

45-035 Opole
Nysy Łużyckiej 42
Tel (77) 454-22-89, 453-99-06

Fax: (77) 453-00-69
e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl
www.opole.pios.gov.pl

Sygnatura protokołu	WI.703.2. 61 .2013.HS
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 686)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Lewin Brzeski, Rynek 1, 49 – 340 Lewin Brzeski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Cele statutowe – m.in. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Lewin Brzeski – Osiedle Mickiewicza
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Dariusz Struski – Zastępca Burmistrza
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który Nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	531412763
PKD/EKD	-----
Kod NACE	-----
Rejestracja	-----
Telefon/fax	-----
Adres strony Internetowej: email	-----
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-----
Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu zakładu – Wg KRS dla spółek prawa Handlowego (lub wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Artur Kotara - Burmistrz Pan Dariusz Struski – Zastępca Burmistrza
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Pani Joanna Mokrzan - Kierownik Wydziału GKMIOŚ
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	-----
Adres do korespondencji	-----
NIP	-----
Regon	-----
Rejestracja	-----
Telefon/fax	-----
Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	30.07.2013 r.
Data zakończenia kontroli	26.08.2013 r.
Charakter kontroli	Interwencyjna
Rodzaj kontroli	pozaplanowa

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Typ kontroli	Wniosek strony
Okres objęty kontrolą	2013 r.
Cele kontroli	1. Dotrzymanie standardów środowiska w zakresie emisji substancji i energii w ściekach

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
	Halina Szymańska	Główny Specjalista	29/2013
	Tadeusz Wyspiański	Inspektor	28/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary badania (imię i nazwisko stanowisko służbowe)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
	-----	-----	-----
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko stanowisko służbowe instytucja)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Instytucja
	-----	-----	-----

1. Data i nr zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli:

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, w trybie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 672), nie dotyczy.

1.Ustalenia kontroli:

Osiedle „Mieszkaniowe Mickiewicza” obejmujące domki jednorodzinne jest zlokalizowane przy ulicach Mickiewicza, Marzanny, Romantycznej i Krasickiego w Lewinie Brzeskim. Ilość mieszkańców w/w osiedla kształtuje się na poziomie ok. 350 osób.

Osiedle to wyposażone jest w kanalizację ogólnospławną, wybudowaną w latach 70 - 80 ubiegłego wieku jako kanalizacja deszczowa. Na początku lat 90 tych ubiegłego wieku przekształcono ją na kanalizację ogólnospławną na potrzeby terenów budowlanych osiedla mieszkaniowego.

Ścieki odprowadzane są poprzez przepompownię przy ul. Buczka do oczyszczalni miejskiej. W przypadku nawalnych deszczy nadmiar ścieków przelewem przedostaje się do rowu przy ul. Kolejowej, a następnie rowem otwartym do Nysy Kłodzkiej.

Do kanalizacji tej odprowadzane są ścieki bytowe. Wg oświadczenia przedstawicielki Gminy na terenie tym brak zakładów generujących ścieki przemysłowe.- agresywne.

Eksploatacją sieci zajmuje się Spółka z o.o. HYDRO-LEW.

Wg oświadczenia awaria w dniu 9 czerwca br. miała miejsce na prywatnej posesji wskutek uszkodzenia przez samochód ciężarowy kanalizacji . Awaria ta został niezwłocznie usunięta.

Gmina i Spółka HYDRO – LEW podjęły działania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie odprowadzania ścieków:

-w 2006 r., opracowano projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Lewin Brzeski z czego do wykonania zostało skanalizowanie Osiedla Mickiewicza tj. ok. 10% prac objętych projektem.

Na odprowadzanie ścieków z przelewu kanalizacji ogólnospławnej Gmina nie uzyskiwała pozwolenia wodnoprawnego. Wg oświadczenia stan formalnoprawny odprowadzania nadmiaru ścieków deszczowych zostanie uregulowany po wybudowaniu nowej przepompowni przy ul. Sikorskiego, co planowane jest w roku 2014, po uzyskaniu funduszy.

W dniu kontroli ścieki opadowe nie były odprowadzane w/w przelewem.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Sprawa kanalizacji sanitarnej i odprowadzania ścieków z kompleksu Orlik 2012 została uregulowana na etapie projektu budowlanego, w którym projektowane studzienki zastały zamienione na zbiornik bezodpływowy. Dokonane zmiany jako nieistotne nie wymagały uzyskania dodatkowego pozwolenia na budowę.

3. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych

- Załącznik Nr 1.

4. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
	Brak uregulowania stanu formalnoprawnego odprowadzania ścieków opadowych.	Brak	Art.122 PW

5. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana Sankcja (mandat, pouczenie)
	Brak uregulowania stanu formalnoprawnego odprowadzania ścieków opadowych.	Art.351 POŚ	Pan Artur Kotara - Burmistrz	pouczenie

6. Inne zagadnienia

Stronę poinstruowano o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Pan Artur Kotara - Burmistrz, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości

Dokonano wpisu w książce kontroli Gminy pod pozycją nr 6 /2013

Data i miejsce podpisania protokołu:

Lewin Brzeski , dnia 26 sierpnia 2013 r.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
kontrolowanej jednostki

1.

Burmistrz

inż. Artur Kotara

GMINA LEWIN BRZESKI
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
WIOS Opole

Województwo
Ochrony Środowiska

1.

Główny Inspektor
mgr inż. Halina Szlachetka

2.

**Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu**
Inspektor
mgr Tadeusz Wypląński

3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczey niż w całości